



TABELA Z UOGÓLNIIONYMI PARAMETRAMI GEOTECHNICZNYMI

TEMAT: NOSKÓW, gm. Jaraczewo, pow. jarociński - działka nr 166
Budowa sali sportowej

nr arch. G-0218

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020

wartość charakterystyczna $\chi^{(n)}$

współczynnik materiałowy γ_m

wartość obliczeniowa $\chi^{(r)}$

grunt niespoisty



wartość ustalona na podstawie normy

wartość ustalona laboratoryjnie

* wartość ustalona w terenie

warstwa geotechniczna	symbol gruntu wg PN-81/B-03020	symbol geologicznej konsolidacji gruntu	stan gruntu		wilgotność naturalna W _n	gęstość objętościowa ρ	spójność C _u	kąt tarcia wewnętrznego φ _u	edometryczny moduł ścisłości		moduł odkształcenia		wytrzymałość na ścinanie SLVT		zawartość części organicznych I _{om}
			stopień zagęszczenia I _D	stopień plastyczności I _L					pierwotnej M _o ⁽ⁿ⁾	wtórnej M	pierwotnego E _o ⁽ⁿ⁾	wtórnego E	τ _{fmax.}	τ _{fmin.}	
I _A	Gp//Pd	B		0,30	17,0	2,10	28,0	16,4	29250		22230				
				1,1	1,1	0,9	0,9	0,9							
						1,89	25,2	14,8							
I _B	Gp//Pd Gp//Ps	B		0,20	13,8	2,20	31,5	18,3	36930		28070				
				1,1	1,1	0,9	0,9	0,9							
						1,98	28,4	16,4							
I _C	Gp//Pd Pg//Pd	B		0,10	12,1	2,20	35,5	20,1	48090		36550				
				1,1	1,1	0,9	0,9	0,9							
						1,98	32,0	18,1							
I _D	Gp//Pd Gp+Ż	B		0,00	9,8	2,25	40,0	22,0	65770		49980				
				1,1	1,1	0,9	0,9	0,9							
						2,02	36,0	19,8							