


LEGENDA:

1. Kocioł gazowy Prestige 50 ACV
2. Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 3/4"
3. Naczynie zbiorcze Reflex N50
4. Złącze samoodcinające Reflex SU R1"
5. Sterownik kotła
6. Pompa UPE 25-60, ze śrubunkami 230V
7. Pompa UPE 32-60, ze śrubunkami 230V
8. Pompa UPS 32-60, ze śrubunkami 230V
9. Zawór trójdrogowy z siłownikiem DN32
10. Rozdzielacz dla 3 obwodów DN100
11. Zawór zwrotny gwintowy 1 1/2"

12. Wymiennik Smart 320 ACV
13. Filtrrodmulnik FOM DN50
14. Filtr siatkowy gwintowany 1/2"
15. Filtr siatkowy gwintowany 1 1/2"
16. Zawór kulowy, gwintowy 1/2" ze złączką do węża
17. Zawór kulowy gwintowany 1 1/2"
18. Zawór kulowy gwintowany 1 1/4"
19. Zawór kulowy gwintowany 2"
20. Zmiękcacz wody kotłowej
21. Pompa cyrkulacyjna UP15-14 230V 65W

22. Zawór zwrotny gwintowany 1/2"
23. Filtr siatkowy gwintowany 1/2"
24. Zawór kulowy, gwintowy 1/2"
25. Naczynie przeponowe Refix DD12
26. Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 3/4"
- Odpowietrznik półautomatyczny
- TM. Termomanometr z króćcem 1/2", średnica tarczy \varnothing 100, zakres 0-6 bar
- M. Manometr z króćcem 1/2", średnica tarczy \varnothing 100, zakres 0-6 bar



Układ sieci TN-S

OCHRONA OD PORAŻEN
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA
W/G PN - IEC 60364-4-41

ARCHIDOM P. Frankiewicz, 63-700 Krotoszyn ul. Rynek 1/7

Świetlica w m. Rusko
Rusko, gm. Jaraczewo, dz. nr 207, 209

data
wrzesień 2010

Schemat rozdzielni RG

1:100

projektant	mgr inż. Tomasz Słapek uprawniona do projektowania nr upr. 7131-32/31PW2000
projektant	tech. Benedykt Szukalski uprawniona budowlane Nr ewid. BN-10.9/38/82

E-3