
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
WYKOP
ODLEGŁOŚCI
1:100
1:100
RUROCIĄGI TŁOCZNE Z PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W BRZOSTOWIE
PIASKOWNIK WIROWY
KOMORA ROZPRĘŻNA
KOMORA ROZDZIAŁU
REAKTOR BIOLOGICZNY JEDNOOSADOWY TRÓJFAZOWY
OSAD CZYNNY
OSADNIK WTÓRNY
ŚCIEKI OCZYSZCZONE - ODPROWADZALNIK
R. PE100, SDR17 ø180/10,7mm X 2
ST. NIERDZ.OH18N9 ø206/3mm L=7,58m
ST. NIERDZ.OH18N9 ø306/3mm
R.PE100,SDR26ø280/10,7mm L=43,47m
R.ST.NIERDZ.OH18N9ø256/3mm L=13,09m
R.PVCø400mm , SDR34, SN8 , KL.S , L=OK. 50,00mb
WYKOP WĄSKOPRZESTRZENNY ZABEZPIECZONY LINIOWĄ OBUDOWĄ OWS-4 , KONSTRUKCJA SŁUPOWA Z ROZPORĄ ROLKOWĄ DO GŁĘBOKOŚCI 1,5m - 2,5m O SZEROKOŚCI W ŚWIETLE WYKOPU B=1,0m .ZASYPKA WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM ZAGĘSZCZONYM DO W=0,98-1,0. 100% WYMIANY GRUNTU W STREFIE KANAŁOWEJ NA PIASEK LUB POSPÓŁKĘ. WYKOP SUCHY.
trójnik200/200 równoprzelotowy
łuk 30° gięty Zał.= 31.6°
Istn. wod.likw przem ø100
łuk 30° gięty Zał.= -31.6°
PIASKOWNIK WIROWY ,ø1,8m,Rz.d.=92,48
Zał.= -29.7°
Zał.= 29.7°
łuk 30+22° gięty Zał.= -45.0°
KOMORA ROZPRĘŻNAø1,5m,Rz.d.=92,48
Zał.= 45.0°
KOMORA ROZDZIAŁU 2/1m, Rz.d.=92,48
złączka prostka Zał.= 90.0°
łuk 11° gięty Zał.= -10.3°
łuk 11° gięty Zał.= 10.9°
złączka prostka Zał.= 0.6°
REAKTOR BIOLOGICZNY ,Rz.d.=89,56
złączka prostka Zał.= -0.4°
Istn. wod. przem ø100, Rz.o.=95.34
TAŚMA LOKALIZACYJNA NIEBIESKA OSTRZEGAWCZA Z METALOWĄ WKŁADKĄ POŁOŻONA 0,3m POWYŻEJ PRZEWODU
TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY ø250/250/250 Zał.= 90.0°
TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY ø250/250/250
studnia typowa ø1.0m Zał.= -90.0°
OSADNIK WTÓRNY 7,8 x7,8m Rz.d.=87,46
studnia typowa ø1.0m, Rz. dna studni =91,75 Zał.= 90.0°
studnia typowa ø1.2m, Rz. dna studni =91,73 Zał.= 90.0°
KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW NA ODPŁYWIE - POMIAR ILOŚCI , TEMPERATURY , pH , Rz.d.= 91,67
studnia typowa ø1.2m, Rz.d.= 91,65
WYLOT DO ISTN. ROWU OBJĘTEGO REGULACJĄ Rz.d.= 91,62
DOPŁYW RZEKI LUBIESZKI
W8
W8.1
W8.2
w3
OB.1.2
w2
W8.3
OB.2
OB3
w4
W7.4
W7.5
W7.6
OB.4.1
W7.7
W.2
W1
K2
x1
OB.5.1
w
K4
K5
KP
1.50
1.80
2.25
0.64
2.21
0.81
1.65
2.28
3.00
0.67
2.87
0.58
1.37
2.00
11.98
11.88
7.30
102.30
1.45
3.36
2.84
3.90
3.90
2.45
6.57
23,90
5,60m
12,00m
2‰
7.30m
0‰
3.66m
309.1 ‰
1.65
0‰
5.28m
465.9
0.67 19‰
6.83m
23,86m 8.2 ‰
7.30m
1.45 0‰
11.9 ‰
3.36m
5.3 ‰
2.84m
7,80m 10.2 ‰
2.45m
3‰
6.57m
2.5 ‰
23,90m
2.5 ‰
5,60m
2.5 ‰
12,00m
93.80
92.86
95.76
92.48
94.45
95.66
94.06
92.48
95.66
89.56
94.06
92.41
93.61
93.66
92.31
87.31
87.46
90.41
90.21
92.91
92.76
93.96
91,62
148.4°
148.4°
150.3°
150.3°
135.0°
135.0°
0.0°
90.0°
169.7°
169.1°
179.4°
179.6°
90.0°
90.0°
90.0°
90.0°

Jednostka projektująca **PRACOWNIA PROJEKTOWA S/C JOLANTA OLEJNICZAK -OLEK & JOANNA OLEK**
UL. WŁODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61-066 POZNAŃ
TEL / FAX 061 8709546 , KOM. 0512264667

OBIEKT : GMINA JARACZEWO
KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA GOSPODARKI WODNO -ŚCIEKOWEJ GMINY JARACZEWO .

Nazwa rys:
PROFIL PODŁUŻNY PO ŚCIEKACH PRZEZ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKOW

Stadium dokumentacji: **KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA**
Zamawiajacy : GMINA JARACZEWO
UL. JAROCIŃSKA 1 , 63-233 JARACZEWO

Branża: **INSTALACJE SANITARNE**
(technologia i konstrukcja)

Opracował: mgr.inż. JOANNA MATYSIAK-OLEK
podpis : 04.2014

Projektował : mgr.inż.JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK
UPR. NR. 25 i 39 /86 /Pw
podpis : 04.2014

Skala : **1:100/100**
Nr.rys. : **23**