

Tabela 1

ZLEWNIA	ULICE	ZAKRES	ŚRENICA - SIEĆ KANALIZACYJNA		DŁUGOŚĆ –SIEĆ KANALIZACYJNA		WARUNKI TECHNICZNE	KONCEPCJE/ PROGRAMY
			SIEĆ	ODGAŁĘZIENIA	SIEĆ	ODGAŁĘZIENIA		
PPn2 Kanał grawitacyjny + odgałęzienia (przylączy do posesji)	Ul. Koźmińska	Od posesji o nr. 1 – do posesji o nr. 41	250mm 200mm	160mm	3890,00	1200,00	KZB-7039/73/2016	KONCEPCJA PROGRAMOWO – PRZESTRZENNA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ GMINY JARACZEWO
	Ul. Sportowa							
	Ul. Kościelna	Od nr. 1- do nr. 11 Kościół						
	Ul. bez nazwy	Nr. ewid. ciągów komunikacyjnych (493/3 , 493/12 , 493/4 , 493/11 , 493/9)+ zabudowa wzdłuż ciągów						
	Ul. Okrężna	Od nr. 1 do nr. 36						
	Ul. Potwarzycka	Od nr. 1 do nr. 11						
	Ul. Jarocińska	Od nr. 1- do nr. 6A						
	Ul. Łąkowa	Do nr. 4						
	Ul. Szkolna	Od nr. 10 do nr. 40						
Rurociąg tłoczny PPn2-KRn2 wraz z przepompownią ścieków	Ul. Koźmińska Ul. Szkolna	Rurociąg tłoczny od przepompowni PPn2 do komory rozprężne KRn2 wraz z przepompownią ścieków	125mm		650,00		KZB-7039/73/2016	KONCEPCJA PROGRAMOWO – PRZESTRZENNA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ GMINY JARACZEWO
PPn1	Ul. Szkolna	Od nr. 40 do nr. 63	250mm 200mm	160mm	740,00	270,00	KZB-7039/73/2016	KONCEPCJA PROGRAMOWO – PRZESTRZENNA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ GMINY JARACZEWO
Rurociąg tłoczny PPn1-KRn1 wraz z przepompownią ścieków	Ul. Szkolna	Rurociąg tłoczny od przepompowni PPn1 do komory rozprężne KRn1 wraz z przepompownią ścieków	160mm		4106,00		KZB-7039/73/2016	KONCEPCJA PROGRAMOWO – PRZESTRZENNA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ GMINY JARACZEWO
SUMA					9.386,00	1.470,00		
					ŁĄCZNIE	10.856,00		

-Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu

-Średnice wynikają z koncepcji programowo- przestrzennej dla sieci kanalizacyjnych oraz ze wstępnych założeń Zamawiającego

Tabela 2

ULICE	KATEGORIA ULICY	RODZAJ NAWIERZCHNI	PRZYJĘTE WARUNKI ODTWORZENIA	ZGODA NA USYTUŁOWANIE SIECI W PASIE DROGOWYM
UL. KOŹMIŃSKA UL. JAROCIŃSKA	POWIATOWA	ASFALT	PEŁNA WYMIANA GRUNTU NA PIASEK ODTWORZENIE W RAMACH WYKOPU NA SZER. 1,5m I DŁUGOŚCI KANAŁU : -WARSTWA ŚCIERALNA Z ASFALTU -5cm -PODBUDOWA Z ASFALTO-BETONU – 7cm -WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE – 15cm -DODATKOW WARSTWĘ ŚCIERALNĄ GR. 5cm WYKONAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI KANAŁU DO POŁOWY JEZDNI Z WYRÓWNANIEM PROFILU JEZDNI	UZYSKAĆ ZGODĘ NA USYTUŁOWANIE SIECI W PASIE DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ OD STAROSTY POWIATU JAROCIŃSKIEGO ORAZ WARUNKÓW ODTWORZENIA PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH
UL.SZKOLNA UL. ŁĄKOWA UL. SPORTOWA UL. POTARZYCKA UL. OKRĘŻNA UL. KOŚCIELNA UL. BOCZNA OD UL. KOŹMIŃSKIEJ	GMINNE	ASFALT	PEŁNA WYMIANA GRUNTU NA PIASEK ODTWORZENIE W RAMACH WYKOPU NA SZER. 1,5m I DŁUGOŚCI KANAŁU : -WARSTWA ŚCIERALNA Z ASFALTU -5cm -PODBUDOWA Z ASFALTO-BETONU – 7cm -WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE – 15cm	UZYSKAĆ ZGODĘ NA USYTUŁOWANIE SIECI W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ OD BURMISTRZA GMINY JARACZEWO ORAZ WARUNKÓW ODTWORZENIA PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH
UL. BOCZNA OD UL. KOŹMIŃSKIEJ	GMINNE	GRUNTOWA	PEŁNA WYMIANA GRUNTU NA PIASEK ODTWORZENIE W RAMACH WYKOPU NA SZER. 1,5m I DŁUGOŚCI KANAŁU : -TEREN PO ROBOTACH ZIEMNYCH NA SZER. 1,5m I DŁUGOŚCI KANAŁU ODTWORZYĆ I UMOCNIC TŁUCZNIEM KAMIENNYM (WARSTWA DOLNA O GRUBOŚCI 20cm Z KRUSZYWA BETONOWEGO SORTOWANEGO O FRAKCJI 31,5 – 63mm , ZAKLINOWANEGO WARSTWĄ TŁUCZNIA KAMIENNEGO O FRAKCJI 0-31,5mm I GRUBOŚCI 10cm) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	UZYSKAĆ ZGODĘ NA USYTUŁOWANIE SIECI W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ OD BURMISTRZA GMINY JARACZEWO ORAZ WARUNKÓW ODTWORZENIA PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH
DROGA O NR. EWID. 212/3 , i 212/1	WŁAŚCICIEL : SKARB PAŃSTWA ZARZĄDZAJĄCY: STAROSTA POWIATU JAROCIŃSKIEGO	GRUNTOWA	PEŁNA WYMIANA GRUNTU NA PIASEK ODTWORZENIE W RAMACH WYKOPU NA SZER. 1,5m I DŁUGOŚCI KANAŁU : -TEREN PO ROBOTACH ZIEMNYCH NA SZER. 1,5m I DŁUGOŚCI KANAŁU ODTWORZYĆ I UMOCNIC TŁUCZNIEM KAMIENNYM (WARSTWA DOLNA O GRUBOŚCI 20cm Z KRUSZYWA BETONOWEGO SORTOWANEGO O FRAKCJI 31,5 – 63mm , ZAKLINOWANEGO WARSTWĄ TŁUCZNIA KAMIENNEGO O FRAKCJI 0-31,5mm I GRUBOŚCI 10cm) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	UZYSKAĆ ZGODĘ NA USYTUŁOWANIE SIECI W DRODZE OD STAROSTY POWIATU JAROCIŃSKIEGO ORAZ WARUNKÓW ODTWORZENIA PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH
DROGA O NR. EWID. 342	ZARZĄDZAJĄCY : PLK OSTRÓW PKP ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH OSTRÓW WIELKOPOLSKI	GRUNTOWA	PRZECISK W RURZE STAŁOWEJ OSŁONOWEJ	UZYSKAĆ ZGODĘ NA USYTUŁOWANIE SIECI POD TORAMI PKP ORAZ UZYSKAĆ WARUNKI TECHNICZNE NA PRZEJŚCIE POD TORAMI PKP
DROGA O NR. EWID. 243/1	POWIATOWA	ASFALTOWA	PRZEWIERT STEROWANY POD DNEM ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU NA CIEKU WODNYM pn. CZARNY RÓW	UZYSKAĆ ZGODĘ NA USYTUŁOWANIE SIECI POD PRZEPUSTEM W ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH , POZNAŃ , UL. PIEKARY ORAZ UZYSKAĆ WARUNKI TECHNICZNE NA PRZEJŚCIE POD PRZEPUSTEM NA ISTN. CIEKU WODNYM pn. CZARNY RÓW

