


STUDNIA WODOMIERZOWA SW

OZNACZENIA

Poz	Nazwa	Typ	D	Ilość
1	rura wodociągowa PE100	PE100,SDR17,PN10	32/2mm	wg. profilu
2	wododierż skrzydełkowy DN20	np.JS2.5 , Kl. C	1"	2
3	Zestaw montażowy wododierża z zaworami kulowymi ø1"	np.Coroil lub równoważne	1"-3/4"	2
4	Zawór antyskażeniowy	np.EA251 , PN10	1"	2
5	Złączka dla rur PE /gz/	np.HAWLE lub równoważne	32-1"	2
6	Rura ochronno-uszczelnienie piankę poliuretanową	PVC	75x4,3mm	2
7	Opaska żelwna średnica wod.isth/2"	st. wod. isth/2"		2
8	zosiwa do przyłącza dopnowego do powiercniã ISO DNI z odcieciem wiskowym 32mm		2" / 32mm	2
9	Obudowa teleskopowa do do zasowy z poz.8 RD=1,3 – 1,8m			2
10	Skrzynka do zasuw	857W		2
11	Króciec spustowy z zaworem spustowym kulowym ø 1"		ø1"	2
12	trótnik równoporzelotowy ø1"/1"		1" / 1" / 1"	2
13	zawór kulowy odcinający ø1"		ø1"	2
14	zawór ogrodowy ze złączką do węży	st. ocynk	ø1"	2

zestawienie obejmuje studnie wodomierzowe na terenie przepompowni PPn1 i PPn2 ZABEZPIECZENIE NA OKRES ZIMY



Jednostka projektująca				PRACOWNIA PROJEKOWA S.C. JOLANTA OLEJNICZAK-OLEK & JOANNA OLEK UL. WŁODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61-066 POZNAŃ TEL / FAX 061 8709546 , KOM. 0512264667			
OBIEKT : NOSKÓW gm. JARACZEWO PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA ZADANIA p.n. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W m. NOSKÓW WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY GÓRA - BRZOSTÓW W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ - WYBUDUJ				Nazwa rys: STUDNIA WODOMIERZOWA NA PRZYŁĄCZU WODOCIĄGOWYM DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW : PPn1 i PPn2.			
Stadium dokumentacji: PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY				Branża:			
Inwestor : GMINA JARACZEWO UL. JAROCIŃSKA 1 , 63-233 JARACZEWO				INSTALACJE SANITARNE (technologia i konstrukcja)			
Projektował:		mgr.inż. JOANNA MATYSIAK-OLEK UPR. NR. WKP/0269/POOS/14		podpis : 07.2016		Skala : 1:20	
Sprawdził:		mgr.inż.JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK UPR. NR. 25 I 39 /86 /Pw		podpis : 07.2016		Nr.rys. : 11	