



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 6 lipca 2020 roku

P-zp.271.01.08.2020

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania Nr P-zp.271.01.08.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa sali sportowej w Górze.

(Ogłoszenie nr 557419-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) zwanej dalej ustawą, informuję, że dnia 02.07.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść, udzielając stosownych odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Treść zapytania:

Pytanie nr 1. W związku z zamiarem wzięcia udziału w w/w postępowaniu przetargowym uprzejmie proszę o zabranie merytorycznego stanowiska i wyjaśnienie zapisów SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. W przekazanej oferentom dokumentacji SIWZ – opisano podłogę sportową w hali jako nawierzchnię poliuretanową na konstrukcji legarowej.

Mając na względzie długoletnie doświadczenie naszej firmy w montażu profesjonalnych nawierzchni sportowych prosimy Inwestora o rozpatrzenie możliwości zmiany wierzchniej warstwy wykorzystywanej w kilkuset halach sportowych w Polsce: profesjonalnej i prestiżowej nawierzchni syntetycznej PVC o grubości 7,5 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie posadzki sportowej (na ruszcie krzyżowym) w technologii wielowarstwowej z wykonaniem wierzchniej warstwy z wykładziny PCV gr. 2,0 mm wzmocnionej podwójną siatką z włókna szklanego. System nawierzchni sportowej winien spełniać wymagania normy PN 14904. Całkowita grubość nawierzchni 7,5 mm +/- 5 mm.

Z up. BURMISTRZA

Stanisław Andrzejczak

Zastępca Burmistrza

(Kierownik Zamawiającego)

K.B.