



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 14 grudnia 2020 roku

P-zp.271.01.28.2020

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania Nr P-zp.271.01.28.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa sali sportowej w Noskowie” (Ogłoszenie nr 764205-N-2020 z dnia 09.12.2020r.)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, informuję, że dnia 11.12.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść, udzielając stosownych odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Treść zapytania:

Pytanie 1

W związku z wprowadzeniem przez producenta projektowanej podłogi sportowej jej nowej wersji, co pociągnęło za sobą zmianę nazewnictwa wnosimy o zmianę projektowanej podłogi sportowej na system Pulastic Elite Classic 60 o następującej budowie:

- systemowa nawierzchnia poliuretanowa 4+2 mm (4 mm – mata elastyczna o specjalnie dobranej gęstości, 2 mm – nawierzchnia poliuretanowa PU wylewana punktowo)
- 15 mm – płyta ze sklejki łączona na pióro i wpust
- warstwa legarów prefabrykowanych górnych 15x72 mm wykonanych ze sklejki
- warstwa legarów prefabrykowanych dolnych 18x84 mm wykonanych ze sklejki
- podkładki amortyzujące gr. 20 mm
- folia PE, ułożona na zakład

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zmianę projektowanej podłogi, jednocześnie informuje, że można zastosować produkt równoważny lub o lepszych parametrach.

KIEROWNIK
Referatu Programów unijnych,
zamówień publicznych i współpracy
(Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona)

K.B.