



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, 22.04.2024 r.

Z.271.4.3.2024

Dotyczy postępowania Nr Z.271.4.3.2024 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: „**Wykonanie kompletnej dokumentacji dla nowego ujęcia wody pitnej na SUW Góra**”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. W związku z tym Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Proszę o podanie jaka powinna być średnica rury nadfiltrowej. W opisie podana jest średnica 350/400, natomiast na rysunku 315?

Odpowiedź nr 1

Po zweryfikowaniu danych, Zamawiający informuje, że należy zastosować rurę o średnicy takiej, jak w opisie projektu, tj. DN 300 mm (śr. zewn. 330 mm) dla całej kolumny filtrowej (włączając rurę nadfiltrową).

Pytanie nr 2

Proszę o podanie odległości od studni do SUW?

Odpowiedź nr 2

Zgodnie z projektem technicznym „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Górze” odległość studni 2 BIS do budynku SUW wynosi 28 m.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część zapytania ofertowego.