

Jaraczewo, dnia 12 lipca 2011 roku

Do wszystkich Wykonawców nr post.: P-zp.271.10.2011

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P-zp.271.10.2011 w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Nowowiejskiej w m. Góra”-odwodnienie”

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Wójt Gminy Jaraczewo, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ulicy Nowowiejskiej w m. Góra”-odwodnienie”

Zakres modyfikacji jest następujący:

Modyfikacja dotyczy pkt 3 SIWZ ppk 2 kanalizacji deszczowej w zakresie:

Kanał grawitacyjny z rur PP Ø 250

Kanały boczne (przykanaliki) z rur PP Ø 160

Kanał grawitacyjny z rur PP z litym rdzeniem o sztywności obwodowej SN 8 kN/m² szereg S 16,7 o grubości ścianki 7,3mm dla DN=250mm. o połączeniach kielichowych z uszczelką elastomerową zamontowaną fabrycznie

Kanały boczne z rur PP o sztywności obwodowej SN 8 kN/m² szereg S 16,7 o grubości ścianki 4,7mm dla DN=160mm. o połączeniach kielichowych z uszczelką elastomerową zamontowaną fabrycznie z litym rdzeniem.

Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Z up. WÓJTA
..... Stanisław ANDRIJCZAK
Zastępca Wójta
(podpis kierownika Zamawiającego)