







- | | | |
|---|---|--------|
|  | kierunek ewakuacji | 1 szt. |
|  | hydrant
ø25mm wąż półsztywny | 1 szt. |
|  | gaśnica – 1 jednostka (2 kg lum 3 dm ³ /100 mkw)
odległość dościa – max. 30m
gaśnica ABC | 1 szt. |
|  | wyjście ewakuacyjne | 2 szt. |
|  | drzwi ewakuacyjne | 2 szt. |
|  | kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej | 1 szt. |

ARCHIDOM P. Frankiewicz, 63–700 Krotoszyn ul. Rynek 1/7		
Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku Rusko, gm. Jaraczewo, dz. nr 207,209		data kwiecień 2011
OZNAKOWANIE EWAKUACJI Z PIWNICY		1:100
projektant architektury	mgr inż. arch. Paweł Frankiewicz uprawniona budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. 7131/125/P/2001	19.