



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 13 lutego 2013 roku

Do wszystkich Wykonawców nr post.: P-zp.271.2.2013

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P-zp.271.2.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli

W dniu 13 lutego 2013 roku do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące wymienionego postępowania.

Wójt Gminy Jaraczewo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela na zadane pytania odpowiedzi.

Pytanie 1 :

mam pytanie dotyczące przetargu na Salę w Goli:

- jaką zastosować papę czy 4,7mm wystarczy
- jakie parapety zastosować
- jaka grubość styropianu

Odpowiedź:

Styropian zastosowany do izolacji ścian zewnętrznych winien mieć grubość 12 cm (zgodnie z dokumentacją techniczną rozdz. 9 p.2 str.11)

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia 5,2mm

Parapety wewnętrzne z płyty MDF szer. 30cm

Parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych z okapem 30x8cm

Z up. WÓJTA

Stanisław PRZEJCHAK

Zast. Wójta

(podpis kierownika Zamawiającego)