

Jaraczewo, dnia 25 marca 2013 r.

Do wszystkich Wykonawców postępowania P-zp.271.6.2013

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą, informuję, że w dniu 21 marca 2013 roku wpłynęło do Zamawiającego pytanie od wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Wójt Gminy Jaraczewo, działając zgodnie z powołanym przepisem udziela na zadane pytania odpowiedzi.

PYTANIE 1:

Czy w gminie Jaraczewo jest już istniejący monitoring GPRS pompowni? Czy w ramach tego przetargu wymagane jest wpięcie przedmiotowej przepompowni ścieków do ewentualnego istniejącego monitoringu GPRS? Jeżeli tak to prosimy o podanie firmy, która go wykonała.

ODPOWIEDŹ:

System kanalizacji funkcjonujący na terenie gminy Jaraczewo jest monitorowany przez system GPRS firmy Hydrobud Inżynieria Środowiska z siedzibą w Jarocinie. Monitorowanie planowanych przepompowni powinno stanowić system kompatybilny z istniejącym systemem.

Z up. WÓJTA

Olga Kaczmarek
Sekretarz Gminy

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)