

Jaraczewo, dnia 17 lipca 2013 r.

Do wszystkich Wykonawców postępowania P-zp.271.17.2013

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą, informuję, że w dniu 16 lipca 2013 roku wpłynęło do Zamawiającego pytanie od wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Wójt Gminy Jaraczewo, działając zgodnie z powołanym przepisem udziela na zadane pytanie odpowiedzi.

Pytanie :

W związku z realizacją powyższej inwestycji, w której planowane jest wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, pragniemy Państwa zapytać o możliwości zastosowania w tym projekcie innowacyjnej betonowej kostki brukowej oczyszczającej powietrze ze szkodliwych tlenków azotu (Nox), wykonanej w technologii TX Active®?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza realizację zadań zawartych w SIWZ z kostki brukowej betonowej spełniającej wymagania normy PN-EN 1338:2005 "Betonowe kostki brukowe-Wymagania i metody badań". Rodzaj kostki to "DOMINO" i "HOLLAND".

Z up. WÓJTA
.....Stanisław.....RZEJCZAK
Zastępca Wójta
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)