



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

GMINNY ZESPÓŁ

Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

w Jaraczewie

63-233 Jaraczewo

R: 001140677, NIP 617-17-24-305

Jaraczewo, dnia 28.04.2015 r.

.....
(Pieczęć Wykonawcy)

GZEAS.251.3.2015

Do wszystkich wykonawców postępowania

Dotyczy postępowania nr GZEAS.251.3.2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 30 000 euro dla zadania pn.:

„Dostawa i montaż ogrodzenia dwóch placów zabaw: jednego przy Szkole Podstawowej w Rusku i jednego przy Szkole Podstawowej w Wojciechowie w ramach realizacji projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo”

Zamawiający informuje, że w dniu 27.04.2015 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla wykonawców przystępujących do postępowania dla zadania pn.: „Dostawa i montaż ogrodzenia dwóch placów zabaw: jednego przy Szkole Podstawowej w Rusku i jednego przy Szkole Podstawowej w Wojciechowie w ramach realizacji projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Jaraczewo”:

Pytanie 1:

Mam kilka pytań do specyfikacji:

1. Dla placu zabaw w Wojciechowie proszę o określenie grubości drutu, podano w tabeli 4,0 zaś w opisie 5,0.
2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę systemu montażu na dedykowany na place zabaw?
3. Dla placu zabaw w Wojciechowie podano furtkę wys. 1,4m - proszę o weryfikację.
4. Czy dla ujednolicenia wysokości Zamawiający dopuszcza zastosowanie wys. 1230 mm dla paneli oraz bram i furtek?



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Odpowiedź:

- Ad. 1. W tabeli omyłkowo podano grubość drutu 4,0mm, winno być tak, jak w opisie 5,0mm.
- Ad. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany systemu montażu na dedykowany na place zabaw.
- Ad. 3. Dla placu zabaw w Wojciechowie podano mylnie wysokość furtki 1,4 m; wysokość furtki powinna być taka sama jak wysokość plotu, czyli 1,21m.
- Ad. 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wysokości 1230mm dla paneli, bram oraz furtek.

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół
mgr Jerzy Jakubowski