



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 11 lutego 2016 roku

Do wszystkich wykonawców

nr post.: P-zp.271.02.01.2016

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P-zp.271.02.01.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Budowa ulicy łączącej ulice Topolową i Ogrodową”

W dniu 11 lutego 2016 roku do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące wymienionego postępowania.

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela na zadane pytanie odpowiedzi.

Pytanie:

W SST , w projekcie budowlanym jak również na załączonym do projektu rys. nr 6 przedstawiona jest i opisana studnia kanalizacyjna rewizyjna betonowa ze zwieńczeniem w postaci włazu klasy D400 nie wentylowany (pkt. 2.1 opisu technicznego). W SIWZ zapisane jest zapis o studni z wjazem żeliwnym wbudowanym w płytę żelbetową. Rozwiązanie takie stosuje się jako zestaw naprawczy w istniejącej nawierzchni drogi więc w przypadku tego postępowania rozwiązanie takie jest zbędne. Proszę o informację, który zapis jest właściwy i o zamieszczenie rozwiązania w sposób graficzny.

K.B.

Odpowiedź .:

Należy przyjąć za właściwe rozwiązanie studnie rewizyjną opisaną w projekcie budowlanym łącznie z załącznikiem graficznym nr 6 i w szczegółowej specyfikacji technicznej.

Burmistrz
Miasta i Gminy
.....
(podpis kierownika Zamawiającego)