
OZNACZENIE PROFILU: PPst1
POZIOM PORÓWNAWCZY 120.00 m n.p.m.
Pracownia Projektowa S.C.J. Olejniczak-O ul.Majakowskiego 33l Poznań
EPI-Graf, Generator rysunkowy 7.0
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
1:100
1:1000
0.0
0.1
0.2
PPst1 0.00 5.07 124.13 129.20 komora pomp szer.=1.2m, Rz.d.=122.83
X=5652229.65
Y=3749258.02
0.5%
15.00
St1 15.00 4.99 124.21 129.20 studnia typowa ø1.0m
Zał.= -90.0°
Proj. włączenie kanału St13 ø0.2, Rz.d.=124.21
X=5652223.42
Y=3749271.66
21.15
St2 36.15 4.99 124.31 129.30 studnia typowa ø1.0m
Zał.= 79.4°
X=5652204.18
Y=3749262.88
87.15
St3 123.30 5.35 124.75 130.10 studnia typowa ø1.0m
Zał.= -0.5°
X=5652154.06
Y=3749334.17
58.06
St3.1 181.35 5.20 125.04 130.24 studnia typowa ø1.0m
Zał.= 0.3°
X=5652120.24
Y=3749381.37
115.95
PPst1
St1
St2
St3
St3.1

R.PVCø200/5,9mm,SDR34, SN8 L=850.18m

St4	297.30		4.90	125.62	130.52	studnia typowa ø1.0m Zał.= 0.4°	X=5652053.24 Y=3749476.00	St4
0.3		96.58						
St5	393.88		4.66	126.10	130.76	studnia typowa ø1.0m Zał.= −14.3°	X=5651997.94 Y=3749555.17	St5
0.4		20.28						
St5.1	414.16		4.61	126.20	130.81	studnia typowa ø1.0m Zał.= 14.1°	X=5651982.57 Y=3749568.41	St5.1
		57.75						
St5.2	471.91		4.47	126.49	130.96	studnia typowa ø1.0m	X=5651949.32 Y=3749615.63	St5.2
0.5		58.00						
St6	529.91		4.32	126.78	131.10	studnia typowa ø1.0m Zał.= 0.3°	X=5651916.00 Y=3749663.10	St6
		57.99						
St7	587.91		4.03	127.07	131.10	studnia typowa ø1.0m Zał.= −0.2°	X=5651882.93 Y=3749710.74	St7
0.6		58.00						
St7.1	645.91		3.30	127.36	130.66	studnia typowa ø1.0m	X=5651849.65 Y=3749758.25	St7.1




87.22
0.7
St8
733.13
2.20 | 127.80 | 130.00 studnia typowa ø1.0m
X=5651799.47
Y=3749829.60
St8
117.05
0.8
850.18m
St9
850.18
1.52 | 128.38 | 129.90 studnia typowa ø1.0m
X=5651732.02
Y=3749925.26
St9
St13
St1
0.00
0.0
0.5%
4.99 | 124.21 | 129.20 studnia typowa ø1.0m
Proj. włączenie do kanału PPst1 ø0.2, Rz.d.=124.21
X=5652223.42
Y=3749271.66
St1
93.49
St10
93.49
4.53 | 124.67 | 129.20 studnia typowa ø1.0m
Zał.= 7.3°
X=5652308.42
Y=3749310.60
St10
0.1
58.32
R.PVCø200/5,9mm,SDR34, SN8,KL.S L=302.10m
St11
151.82
3.94 | 124.96 | 128.90 studnia typowa ø1.0m
2.93 | 125.97
Zał.= -12.5°
Proj. włączenie kanału St14 ø0.2, Rz.d.=124.96
X=5652364.10
Y=3749327.97
St11
31.89
St11.1
183.70
2.75 | 126.13 | 128.88 studnia typowa ø1.0m
Zał.= 12.5°
X=5652391.75
Y=3749343.84
St11.1
0.2

			76.72								
	St11.2	260.42			2.31 2.06	126.51 126.76	128.82	studnia typowa ø1.0m Zał.= 8.7°	X=5652464.99	Y=3749366.71	St11.2
			21.04								
	St12	281.46			1.93	126.87	128.80	studnia typowa ø1.0m Zał.= 10.1°	X=5652485.79	Y=3749369.87	St12
			20.64	302.10m							
0.3	St13	302.10			1.63	126.97	128.60	studnia typowa ø1.0m	X=5652506.42	Y=3749369.36	St13

St14

0.0	St11	0.00		0.5%	3.94	124.96	128.90	studnia typowa ø1.0m Proj. włączenie do kanału St13 ø0.2, Rz.d.=124.96	X=5652364.10	Y=3749327.97	St11
			19.16								
	St11a	19.16			3.53	125.06	128.59	Zał.= 35.0°	X=5652377.64	Y=3749314.41	St11a
			43.75	R.PVCø200/5,9mm,SDR34, SN8, KL.S L=129.83m							
	St11b	62.91			2.61	125.28	127.89	Zał.= −3.0°	X=5652385.22	Y=3749271.32	St11b
			28.23								
	St11c	91.15			2.02	125.42	127.44	Zał.= −6.9°	X=5652391.54	Y=3749243.81	St11c
0.1			38.68	129.83m							
	St14	129.83			1.21	125.61	126.82		X=5652404.69	Y=3749207.43	St14

PPsu1

0.0	PPsu1	0.00		0.4%	1.81	130.35	132.16	komora pomp szer.=1.2m, Rz.d.=129.05	X=5652329.21	Y=3751238.60	PPsu1
			14.38								
	Su1	14.38			2.09	130.41	132.50	studnia typowa ø1.0m Zał.= 87.0°	X=5652315.07	Y=3751235.96	Su1
			29.49								
	Su1.1	43.87			2.07	130.53	132.60	studnia typowa ø1.0m	X=5652308.17	Y=3751264.63	Su1.1
			45.44								
	Su1.2	89.31			2.20	130.71	132.91	studnia typowa ø1.0m Zał.= 0.6°	X=5652297.56	Y=3751308.81	Su1.2
0.1											




46.28
48.00
66.62
38.48
43.19
45.97
38.98
55.45
0.2
0.3
0.4
R.PVCø250/7,3mm, SDR34, SN8, KL.S L=416.84m
416.84m
0.5%
R.PVCø200/5,9mm, SDR34,
Su1.3
Su1.4
Su2
Su2.1
Su2.2
Su2.3
Su3
Su3.1

Su1.3	135.59	2.26	130.89	133.15	studnia typowa ø1.0m Zał.= −0.6°	X=5652287.19	Y=3751353.92
Su1.4	183.59	2.17	131.08	133.25	studnia typowa ø1.0m Zał.= 0.3°	X=5652275.92	Y=3751400.58
Su2	250.22	2.09	131.35	133.44	studnia typowa ø1.0m Zał.= −1.1°	X=5652260.67	Y=3751465.43
Su2.1	288.70	2.16	131.50	133.66	studnia typowa ø1.0m Zał.= 2.7°	X=5652251.13	Y=3751502.71
Su2.2	331.88	2.37	131.68	134.05	studnia typowa ø1.0m Zał.= −0.7°	X=5652242.42	Y=3751545.01
Su2.3	377.86	2.54	131.86	134.40	studnia typowa ø1.0m	X=5652232.63	Y=3751589.93
Su3	416.84	2.53 2.48	132.02 132.07	134.55	studnia typowa ø1.0m Zał.= −90.2°	X=5652224.32	Y=3751628.01
Su3.1	472.29	2.06	132.34	134.40	studnia typowa ø1.0m Zał.= −0.3°	X=5652170.17	Y=3751616.04

SN8, KL.S L=138.52m

138.52m

PPsu2

0.5%

R.PVCø200/5,9mm, SDR34, SN8, KL.S L=367.36m

◆0.5		54.24					
Su3.2	526.53		1.78	132.62	134.40	studnia typowa ø1.0m Zał.= 2.9°	X=5652117.27 Y=3751604.06
		28.82					
Su4	555.36		1.64	132.76	134.40	studnia typowa ø1.0m	X=5652088.87 Y=3751599.11
PPsu2 ◆0.0	0.00		4.45	129.25	133.70	komora pomp szer.=1.2m, Rz.d.=127.95	X=5652181.92 Y=3751796.98
		9.01					
Su5	9.01		4.40	129.30	133.70	studnia typowa ø1.0m Zał.= 90.0°	X=5652179.99 Y=3751805.78
		50.38					
Su5.1	59.39		4.15	129.55	133.70	studnia typowa ø1.0m Zał.= 0.8°	X=5652229.21 Y=3751816.56
		43.94					
Su5.2 ◆0.1	103.33		4.23	129.77	134.00	studnia typowa ø1.0m Zał.= −6.2°	X=5652272.26 Y=3751825.34
		27.44					
Su6	130.78		4.04	129.90	133.94	studnia typowa ø1.0m Zał.= −90.0° Proj. włączenie kanału Su10 ø0.2, Rz.d.=130.72	X=5652298.41 Y=3751833.68
		21.32					
Su6.1	152.10		3.74	130.01	133.75	studnia typowa ø1.0m Zał.= −2.3°	X=5652291.93 Y=3751854.00
		55.02					
Su6.2 ◆0.2	207.12		2.21	130.29	132.50	studnia typowa ø1.0m Zał.= 0.5°	X=5652273.11 Y=3751905.70
		30.34					
Su6.3	237.46		2.72	130.44	133.16	studnia typowa ø1.0m Zał.= −0.4°	X=5652262.98 Y=3751934.30
		55.82					
Su7 ◆0.3	293.28		2.18	130.72	132.90	studnia typowa ø1.0m Zał.= 1.8°	X=5652243.93 Y=3751986.77
		48.09					





R.PVCø200/5,9mm, SDR34, SN8, KL.S L=280.74m
R.PVCø200/5,9mm, SDR34, SN8, KL.S
367.36m
0.8%
55.48m
0.5%
225.26m
0.5%
48.54m
0.0
0.1
0.2
0.0
Su7.1
Su7.2
Su8
Su6
Su6a
Su6b
Su6c
Su9
Su9.1
Su9.2
Su9.3
Su10
Su9
Su9a
Su9b
Su11

Su7.1	341.37		1.89	130.96	132.85	studnia typowa ø1.0m Zał.= 25.7°	X=5652228.91	Y=3752032.46
		10.05						
Su7.2	351.42		1.84	131.01	132.85	studnia typowa ø1.0m	X=5652230.22	Y=3752042.42
		15.94						
Su8	367.36		1.76	131.09	132.85	studnia typowa ø1.0m	X=5652232.30	Y=3752058.22

Su10

Su6	0.00		4.04 3.22	129.90 130.72	133.94	studnia typowa ø1.0m Proj. włączenie do kanału PPsu2 ø0.2, Rz.d.=129.90	X=5652298.41	Y=3751833.68
		55.48						
Su6a	55.48		3.02	131.17	134.19	studnia typowa ø1.0m Zał.= 7.2°	X=5652315.28	Y=3751780.83
		39.97						
Su6b	95.45		2.90	131.37	134.27	studnia typowa ø1.0m Zał.= −2.7°	X=5652322.61	Y=3751741.54
		52.63						
Su6c	148.08		2.87	131.63	134.50	studnia typowa ø1.0m Zał.= 11.8°	X=5652334.69	Y=3751690.31
		22.76						
Su9	170.84		2.50	131.74	134.24	studnia typowa ø1.0m Zał.= 63.1° Proj. włączenie kanału Su11 ø0.2, Rz.d.=131.74	X=5652335.28	Y=3751667.56
		22.94						
Su9.1	193.79		2.54	131.86	134.40	studnia typowa ø1.0m Zał.= 17.3°	X=5652315.09	Y=3751656.66
		57.23						
Su9.2	251.02		2.34	132.15	134.49	studnia typowa ø1.0m Zał.= 74.6°	X=5652258.93	Y=3751645.64
		9.71						
Su9.3	260.73		2.11	132.19	134.30	studnia typowa ø1.0m Zał.= 14.7°	X=5652254.59	Y=3751654.33
		20.01						
Su10	280.74		1.91	132.29	134.20	studnia typowa ø1.0m	X=5652250.47	Y=3751673.91

Su11

Su9	0.00		2.50	131.74	134.24	studnia typowa ø1.0m Proj. włączenie do kanału Su10 ø0.2, Rz.d.=131.74	X=5652335.28	Y=3751667.56
		17.24						
Su9a	17.24		2.17	131.83	134.00	studnia typowa ø1.0m Zał.= −26.2°	X=5652339.02	Y=3751650.73
		14.93						
Su9b	32.17		1.79	131.91	133.70	studnia typowa ø1.0m Zał.= 8.6°	X=5652348.36	Y=3751639.08
		16.37						
Su11	48.54		1.60	131.99	133.59	studnia typowa ø1.0m	X=5652356.58	Y=3751624.92

Jednostka projektująca **PRACOWNIA PROJEKTOWA S/C JOLANTA OLEJNICZAK -OLEK & JOANNA OLEK**
UL. WŁODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61-066 POZNAŃ
TEL / FAX 061 8709546 , KOM. 0512264667

OBIEKT : GMINA JARACZEWO
KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA GOSPODARKI WODNO -ŚCIEKOWEJ GMINY JARACZEWO .

Nazwa rys:
STRZYŻEWKO , SUCHORZEWKO- ZLEWNIE PRZEPOMPOWNI PPst1 , PPsu1 , PPsu2
PROFILE PODŁUŻNE KANAŁÓW SANITARNYCH ODC.: PPst1-St9 , St1-St13,St11-St14 , PPsu1-Su4 , PPsu2-Su8 , Su6-Su10 , Su9-Su11

Stadium dokumentacji: **KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA**
Zamawiajacy : GMINA JARACZEWO
UL. JAROCIŃSKA 1 , 63-233 JARACZEWO

Branża: **INSTALACJE SANITARNE**
(technologia i konstrukcja)

Opracował:	mgr.Inż. JOANNA MATYSIAK-OLEK	podpis : 04.2014	Skala : **1:100/1000**
Projektował :	mgr.Inż.JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK UPR. NR. 25 i 39 /86 /Pw	podpis : 04.2014	Nr.rys. : **17**