Konusy



Średnica d	wysokość h	Ścianka s
1000	250	120
1000	500	120
1000	750	120
1000	1000	120

DN	d1	S_{min}	d_{Rzw}	h_{max}	F_{min}
1000	1000 * 0	150	300	700	150
1000	1000 * 0	150	600	1350	150

KOMORA REWIZYJNA **KRW**
NA RUROCIĄGU TŁOCZNYM PE Ø125mm

STUDZIENKA Ø1200,
skala 1:25



KRW21 , KRW22 , KRW23

STUDZIENKA INSPEKCYJNA TYP I Ø315mm
DO WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
KOMÓR KRW i KOd

KOd4 , KOd5

KOMORA ODPOWIETRZAJĄCO - NAPOWIETRZAJĄCA
KOd NA RUROCIAGU PE Ø125mm



KOMORA ROZPRĘŻNA KRn2



POZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	MAT.	SZT	PRODUCENT NR KAT.	MASA JEDN.	MASA SUMA
1.	CZYSZCZAK REWIZYJNY Z ZAWOREM HYDRANTOWYM DN125mm	ŻELIWO SFEROIDALNE + ST. NIERDZEWNA	3		38,00	114,00
2.	ZASUWA NOŻOWA Z KÓŁKIEM DN125mm	ŻELIWO SFEROIDALNE + ST. NIERDZEWNA	6	Np. KAT. HAWLE LUB RÓWNOWAZNE	17,00 4,20	127,20
3.	TULEJA KOŁNIERZOWA PE100,SDR17Φ125/100mm	PE100,SDR17	11		0,95	10,45
4.	KOŁNIERZ STALOWY GALWANIZOWANY Φ125/100	STAL GALWANIZOWANA	11		4,00	44,00
5.	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN 100/80mm	ŻELIWO SFEROIDALNE	2	Np.AKWA Sp.z o.o. GNIEZNO LUB RÓWNOWAZNE	19,50	39,00
6.	ZASUWA NOŻOWA Z KÓŁKIEM DN 80mm	ŻELIWO SFEROIDALNE + ST. NIERDZEWNA	2	Np. KAT. HAWLE LUB RÓWNOWAZNE	12,70	25,40
7.	ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCO – NAPOWIETRZAJĄCY DO ŚCIEKÓW Z PRZYŁĄCZEM KOŁNIERZOWYM DN80mm	STAL EPOKSYDOWANA	2	Np.KAT. HAWLE LUB RÓWNOWAZNE	25,00	50,00
8.	KRĘCIEC KOŁNIERZOWY Z KOŁNIERZEM KOTWIĄCYM Φ108/4mm L=0,5m	STAL OH18N9 KWASOODPORNA	1	WYK. IND.		
9.	STUDZIENKI INSPEKCYJNE TYP I DN315 DO WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ KOMÓR KRW i KOd	PP LUB PVC	5			
10	FILTR ANTYODOROWY PODWŁADOWY KATALITYCZNY FP600-KAT		1			

POWYŻSZE ZESTAWIENIE OBEJMUJE ARMATURĘ I KSZTAŁTKI ZABUDOWANE W KOMORACH **KRW , KOd** NA RUROCIĄGU TŁOCZNYM NA ODC. PPn2-KRn2 OBJĘTYM PROGRAMEM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM DLA ZADANIA pn.: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ wr. NOSKÓW WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY GÓRA– BRZOSTÓW W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ – WYBUDUJ , .

Jednostka projektująca **PRACOWNIA PROJEKOWA S.C. JOLANTA OLEJNICZAK-OLEK & JOANNA OLEK**
UL. WŁODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61-066 POZNAŃ
TEL./ FAX 061 8709548 , KOM. 0512064907

OBIEKT : NOSKÓW gm. JARACZEWO PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA p.n. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W m. NOSKÓW WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY GÓRA– BRZOSTÓW W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ - WYBUDUJ.		**Nazwa rys:** RYSUNEK ZESTAWIENIOWY KOMÓR REWIZYJNYCH KRW , KOMÓR ODPOWIETRZAJĄCO- NAPOWIETRZAJĄCYCH KOd I KOMÓRY ROZPRĘŻNEJ KRn2 NA ODC. PPn2-KRn2 OBJ. ZADNIEM.	
Stadium dokumentacji:	**PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY**	Branża:	**INSTALACJE SANITARNE (technologia i konstrukcja)**
Inwestor :	GMINA JARACZEWO UL. JAROCIŃSKA 1 , 63-233 JARACZEWO		
Projektował:	mgr.inż. JOANNA MATYSIAK-OLEK UPR. NR. WKP/0289/POOS/14	podpis : 08.2016	Skala : **1:25**
Sprawdził:	mgr.inż.JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK UPR. NR. 23 / 39 / 86 /Pw	podpis : 08.2016	Nr.rys: **10A**