

NOSKÓW	Mpoczne =986 RLM
	q_r = 110 l/Mk d
POMPOWNIA PPn1-Ø2.0m	Qmaxd=588,48m3/d
TŁOCZNIA ŚCIEKÓW PPn1	H= 34,00 msl.H2O
KANAŁ SANITARNY Ø250mm	L= 227,54 m
KANAŁ SANITARNY Ø200mm	L= 512,10 m
RUROCIĄG TŁOCZNY Ø160mm	L= 4.105,45 m

NOSKÓW	Mpoczne =986 RLM
	q_r = 110 l/Mk d
POMPOWNIA PPn2-Ø1,5m	Qmaxd=573,0 m3/d
	H= 12,5 msl.H2O
KANAŁ SANITARNY Ø250mm	L= 1.366,38 m
KANAŁ SANITARNY Ø200mm	L=2.514,64-m
RUROCIĄG TŁOCZNY Ø125mm	L= 641,43 m

OZNACZENIA

- Sn1 — KANAŁ SANITARNA OBJ. PROGRAMEM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYM DLA ZADANIA : BUDOWA K.S. W m. NOSKÓW
- RUROCIĄG TŁOCZNY OBJ. PROGRAMEM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWYM DLA ZADANIA :BUDOWA K.S. W m. NOSKÓW
- KANALIZACJA SANITARNA ISTNIEJĄCA
- RUROCIAGI TŁOCZNE ISTNIEJĄCE
- PP — PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW OBJ. PROGRAMEM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYM DLA ZADANIA : BUDOWA K.S. Wm. NOSKÓW
- KRW — PLANOWANE KOMORY REWIZYJNE
- KOd — PLANOWANE KOMORY ODPOWIETRZAJĄCO - NAPOWIETRZAJĄCE
- KRn — PLANOWANE KOMORY ROZPRĘŻNE
- Q_g — OTWORY GEOTECHNICZNE OBJĘTE DOKUMENTACJĄ GEOTECHNICZNĄ ARCHIWALNĄ ORIENTACYJNE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, NA ETAPIE PROJEKTOWANIA W RAMCH ZADANIA OBJ.PROGRAMEM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWYM WYKONAWCA WYKONA BADANIA GEOTECHNICZNE POD K.S., RUROCIĄGI TŁOCZNE I PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- ISTNIEJĄCE CIEKI WODNE

Jednostka projektująca	PRACOWNIA PROJEKTOWA SC. JOLANTA OLEJNICZAK OLEK & JOANNA OLEK UL. WODZIMIERZA, MAJKOWSKIEGO 3/21A , 61-486 POZNAŃ
Projektował	mgr inż. JOANNA SAWTOWSKA
Sprawdził	mgr inż. JOANNA SAWTOWSKA
Opracował	mgr inż. JOANNA SAWTOWSKA
Branża	INSTALACJE SANITARNE (technologia i konstrukcja)
Nr rys.	1
Skala	1:5000
Data	2021-08-30
Uwagi	

OBIEKT: NOSKÓW GMINA JAROCIN
ZADANIE: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH GÓRA, NOSKÓW, BRZOSTÓW, PARZECZEW, ŁOBZOWIEC, RUSKO, SUCHORZEWKO, STRZYŻEWKO
TEMAT: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
TEMAT SZCZEGÓŁOWY: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
PLAN SIECI KANALIZACYJNYCH I KOMÓR REWIZYJNYCH
ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ