
istn. linia napowietrzna niskiego napięcia 4 x AL 50 mm2
długości 171 m - bez zmian + proj. dobudowa linii
napowietrznej oświetlenia ulicznego ASXSn 2 x 25 mm2
dł.148(156)m + proj. oprawy OUSc 150 SONT Plus150 W szt.3
proj. przyłącze kabl. n/n
YAKY 4 x 35 mm2 dł.10/12m
+ proj. złącze ZKtw-1/1LS
- Inwestor ENERGA OPERATOR S.A.
+ proj. szafka osw.SOtw-1
+ YAKY 4 x 25 mm2 dł.12m
- Inwestor Urząd Gminy Jaraczewo
II/3
ist.RK-10
II/2
ist.P-10
II/1
ist.N-10
II/1/1
ist.P-10
II/1/2
ist.RK-10
RK 10 Ohm
proj. IOZi 0,66/2,5 kA
R< 10 Ohm
proj. IOZi 0,66/2,5 kA
R< 10 Ohm
proj. IOZi 0,66/2,5 kA
-46/48-
-46/48-
-35/37-
-44/46-
2009 -08- 06
REFERENT
Michał Jerzyniak
Usługi Projektowe Karol Jańczak
63-200 Jarocin ul.Bolesława Śmiałego 8
INWESTOR
Gmina Jaraczewo - 63-233 Jaraczewo ul.Jarocińska 1
OBIEKT
Dobudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego
ADRES BUDOWY
Rusko gm.Jaraczewo
TYTUŁ RYSUNKU
Projekt przebudowy linii napowietrznej niskiego napiecia o linie oświetlenia ulicznego - ze stacji 44-102 obw.II
BRANŻA PROJEKTU
ELEKTRYCZNA
DATA WYKONANIA
Wrzesien 2009
SKALA RYSUNKU
NR RYSUNKU
1
PROJEKTANT
Jan Hoffa
UAN-7342-95/94
ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż.
Karol Jańczak