

C LEGENDA:

- ZK — Złącze kontrolno-pomiarowe
- Uziom otokowy - bednarka FeZn płaskownik 30x4 mm
- zwody poziome i pionowe - drut FeZn średnica 8mm
- połączenie elementów instalacji odgromowej

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inż. Krzysztof Kowalski 63–200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2							
INWESTOR	GMINA JARACZEWO UL. JAROCIŃSKA 1 , 63–233 JARACZEWO						
OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JARACZEWIE – PROJEKT ZAMIENNY						
ADRES BUDOWY	OBRĘB JARACZEWO , UL.TOPOLOWA DZIAŁKA NR. 1033						
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT DACHU – INST. ODGROMOWA						
BRANŻA PROJEKTU	ELEKTRYKA	DATA WYKONANIA	06.2017	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	3
ASYSTENT PROJEKTANTA		PROJEKTANT					
mgr inż. Piotr Zawadzki		mgr inż. MIROSŁAW GOCKI Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych , Upr. nr WKP/0145/PWOE/08					