



TN-S P=2kW kz=1 Pz=2kW In=4A	Obudowa tablicy/rozdzielczej TR-K p/ł XL3 125, IP40 - 3x18 mod. prod. Legrand wymiany: 450 x 600 x 150
--	--

- Ośw. ogólne - obw nr 1 (P=0,1kW)
- GN 230V - obw. nr 1 (P=1,5kW)
- GN 230V - rezerwa
- GN 400V - rezerwa
- Oświetlenie zewnętrzne na słupach (P=0,5kW)
- Zasilanie systemu detekcji gazu (P=0,5kW)

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inż. Krzysztof Kowalski 63–200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2							
INWESTOR	GMINA JARACZEWO UL. JAROCIŃSKA 1 , 63–233 JARACZEWO						
OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JARACZEWIE						
ADRES BUDOWY	OBRĘB JARACZEWO , UL.TOPOŁOWA DZIAŁKA NR. 1033						
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ – TR-K						
BRANŻA PROJEKTU	ELEKTRYKA	DATA WYKONANIA	06.2017	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	8
OPRACOWUJĄCY				PROJEKTANT			
mgr inż. Piotr Zawodźki				mgr inż. Mirosław Gocki nr ewid. WKP/0145/P00E/08			