



TN-S P=30kW Iz=0,48 Pz=14,4kW In=23A	Obudowa tablicy rozdzielczej TR-1 pít XL3 160, IP40 - 4x24 mod. prod. Legrand wymiany: 845 x 670 x 140
--	--

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inż. Krzysztof Kowski 63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2							
INWESTOR	GMINA JARACZEWO UL. JAROCIŃSKA 1 , 63-233 JARACZEWO						
OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JARACZEWIE						
ADRES BUDOWY	OBIEK JARACZEWO , UL.TOPOŁOWA DZIAŁKA NR. 1033						
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT TABLICZY ROZDZIELCZEJ – TR1						
BRANŻA PROJEKTU	ELEKTRYKA	DATA WYKONANIA	06.2017	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	
							5
OPRACOWUJĄCY		PROJEKTANT					
mgr inż. Piotr Zawadzki		mgr inż. Mirosław Gocki nr ewid. WKP/0145/PoCE/08					