LEGENDA:

- rura gazowa
- zawór gazowy
- plon gazowy
- podejście giętkie do kuchenki gazowej

Instalację gazową prowadzić pod stropem, chyba że zaznaczono inaczej.

- kanał okrągły/prostokątny nawiewny ø160/150X300
- kanał okrągły/prostokątny wywiewny ø160/150X300
- tłumik akustyczny
- kratka nawiewna regulowana montowana na kanale

przewijak

przewód spalinowo-powietrzny koncentryczny ø100/150 wyprowadzony ponad dach i zakończony kształtką rozdzielającą

kaskada dwóch kształtek dymowych jednofunkcyjny o łącznej mocy 100kW zawieszonych na ścianie ACV PRESTIGE 50/30EST1* H=0.5kW wymiary:szer.502dg1440wys.1016mm z czopuchem ø100/150mm; waga: 54kg

instalacja prowadzona pod stropem

nawiew do pomieszczenia przez nawiewnik okienny

szafka zewnętrzna z zaworem odcinającym umieszczona na ścianie zewnętrznej

zawór elektromagnetyczny MAG-3 DN50 firmy Gazex

przyłącze gazowe wg odrębnego opracowania

kształtka adaptacyjna PE/stal 0,5 m przed budynkiem

PE63mm

szafka zewnętrzna z zaworem głównym reduktorem i gazomierzem umieszczona w granicy działki

instalacja gazowa prowadzona w gruncie

kanał wywiewny 15x01cm wyprowadzony ponad dach i zakończony wywietrzakiem dachowym

detektor gazu DEX-1 montowany do sufitu

sygnalizator akustyczno-optyczny SL-3 110dB, pulsujące lampy LED, 12VDD

Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX – moduł MG2.7

ścianki systemowe z płyty wełnowej mineralnej na wysokość h=220cm

ścianki systemowe z HPL na wysokość h=220cm

ścianki systemowe z HPL na wysokość h=220cm

czerpnia ścienna 600x400mm umieszczona min. 2,0m ponad poziomem terenu

kanał nawiewny 600x400mm wyposażony przy stropie i ściance w tłumiki

centrala wentylacyjna nawiewna KTS-15-R-4x5-L Vnaw=2000m³/h/Pa=270Pa Pe=0,25kW/230V wymiary-hxwxd 38x80x215cm waga=168kg/105 zabudowana pod stropem

nagrzewnica wodna o mocy mgs. 20kW

filtr G4

tłumik akustyczny

wentylator wywiewny dachowy z wyłotem pionowym Venture Industries CTHS/6-315 Vwyw.=2000m3/h, Pd=170Pa P.el=0,57kW/230V zamontowany na dachu budynku

kanał wywiewny 400x300 izolowany termicznie w przestrzeni poddasza i wyprowadzony ponad dach

okap kuchenny z fajoczem tłuszczu Dora Metal DM-S-3601 wymiary 180x100x40cm

kanał nawiewny prowadzony pod stropem

podłączenie giętkie do fabrenku gazowego

czujnik zaniku ciągu kominowego

kratka do kanałów prostokątnych 625x225

kuchenka gazowa o mocy 30kW

podłączenie giętkie do kuchenki gazowej

czujnik zaniku ciągu kominowego

podłączenie giętkie do pieca-kominkowo-parowego

piec konwekcyjno-parowy o mocy 14kW

instalacja prowadzona 30cm nad podłogą

tłumik akustyczno-refleksyjny SL-3 110dB, pulsujące lampy LED, 12VDD

Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej

szafka zewnętrzna z zaworem odcinającym umieszczona na ścianie zewnętrznej

zawór elektromagnetyczny MAG-3 DN32 firmy Gazex

kształtka adaptacyjna PE/stal 0,5 m przed budynkiem

PE40mm

instalacja gazowa prowadzona w gruncie

przyłącze gazowe wg odrębnego opracowania

szafka zewnętrzna z zaworem głównym reduktorem i gazomierzem umieszczona w granicy działki

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inż. Krzysztof Kowalski 63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2							
INWESTOR	GMINA JARACZEWO UL. JAROCIŃSKA 1 , 63-233 JARACZEWO						
OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JARACZEWIE						
ADRES BUDOWY	OBRĘB JARACZEWO , UL.TOPOLOWA DZIAŁKA NR. 1033						
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA GAZ. i WENT. KUCHNI						
BRANŻA SANITARNA	Projekt budowlany	DATA WYKONANIA	06.2017	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	S-03
AUTOR PROJEKTU							
OPRACOWAŁ	mgr inż. MATEUSZ KASPRZAK						
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. RYSZARD KAŹMIERCZAK upr. nr 7131/169/P/2002						
SPRAWDZIŁ	mgr inż. BARTOSZ WOŹNIAK upr. nr WKP/0126/POOS/14						