



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 15 kwietnia 2010 roku

Z- zp 3410/7/2010

W dniu 13 kwietnia 2010 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej przy ul. Jarocińskiej 7”.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na skierowane pytania:

PYTANIE 1:

Czy ma to być tylko wskazany typ dźwigu, a jeśli tak to czy jest to dźwig kabinowy czy platformowy? W projekcie budowlanym jest napisane, że ma to być dźwig platformowy natomiast podany typ dźwigu (KALEA B 90 PRAWA) jest dźwigiem kabinowym.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przewiduje montaż dźwigu platformowego

PYTANIE 2:

Czy napęd może być innego rodzaju np. śrubowy?

ODPOWIEDŹ:

W dokumentacji projektowej przewidziany został napęd typu śrubowego i taki proszę przyjąć w ofercie.

PYTANIE 3:

Proszę o podanie dokładnej wysokości podnoszenia.

ODPOWIEDŹ:

Wysokość podnoszenia proszę przyjąć do 120cm.

PYTANIE 4:

Czy wymiary kabiny (platformy) mogą być inne niż w SIWZ?

ODPOWIEDŹ:

Wymiary kabiny powinny być zgodne z projektem i SIWZ

K.P.

PYTANIE 5:

Czy jest wymagane wadium, jeśli tak to w jakiej kwocie?

ODPOWIEDŹ:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Z up. WÓJTA

Stanisław ANDRZEJCZAK
Zastępca Wójta

.....
(podpis Kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)