



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 10 grudnia 2020 roku

P-zp.271.01.26.2020

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

*Dotyczy postępowania Nr P-zp.271.01.26.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie – naprawa nawierzchni boiska”
(Ogłoszenie nr 762470-N-2020 z dnia 07.12.2020r.)*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, informuję, że dnia 08.12.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść, udzielając stosownych odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Treść zapytania:

Pytanie 1

Wnioskujemy o wykluczenie stosowania do wykonania nawierzchni granulatów pochodzących z recyklingu, a także produkcji chińskiej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisów wykluczających stosowania do wykonania nawierzchni granulatów pochodzących z recyklingu, a także produkcji chińskiej.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że dokumenty wymagane dla nawierzchni wymienione w projekcie budowlanym będą wymagane jako załącznik do oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumenty wymagane dla nawierzchni wymienione w projekcie budowlanym nie będą wymagane jako załącznik do oferty.

K.B.

Pytanie 3

Wnioskujemy, aby karta techniczna oferowanej nawierzchni oraz autoryzacja producenta, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnię były wymagane w oryginale.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie będzie wymagała aby karta techniczna oferowanej nawierzchni oraz autoryzacja producenta, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnię była w oryginale.

Pytanie 4

Wnioskujemy o określenie minimalnych parametrów nawierzchni na następującym poziomie:

Twardość nawierzchni	60°±5 Sh A
Wytrzymałość na rozciąganie	≥0,88 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu	≥137%
Wytrzymałość na rozdzieranie	≥110 N
Amortyzacja	39%±2
Ścieralność wg Tabera	≤ 0,3 g
Tarcie:	
- powierzchnia sucha	98±2
- powierzchnia mokra	79±2
Odporność na działanie kołców	
- wytrzymałość na rozciąganie	≥0,81 MPa
- wydłużenie przy zerwaniu	≥119%
Przyczepność do warstwy ET	0,50 MPa
Odkształcenie pionowe	≤1,7 mm
Odbicie piłki	≥100%
Odporność na uderzenie – pow. odcisku kulki	550 mm±50
Nasiąkliwość wodą	≤16%
Mrozoodporność oceniona zmianą masy	≤0,5%
Przepuszczalność dla wody	≥386 mm/h
Ciężar właściwy	610 g/cm ³ ±20

Uzasadnienie:

Brak wymogów wskazanych w powyższych pytaniach może doprowadzić do składania ofert pozornie korzystnych cenowo, ale na nawierzchnie o niskiej jakości (zarówno pod względem komfortu użytkowania jak i żywotności nawierzchni), czego weryfikacja nie będzie możliwa na etapie oceny ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie parametry, których wymaga Zamawiający określone są w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.

Pytanie 5

Proszę o podanie kolorystyki, w jakiej ma być wykonana nawierzchnia boiska.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nawierzchnia boiska powinna być wykonana w kolorze czerwonym a linie białym/żółtym.

Pytanie 6

Zamawiający wymaga doświadczenia polegającego na wykonaniu roboty budowlanej polegającej na „budowie/remoncie/ przebudowie budynku o wartości nie mniejszej niż 150.000,00zł brutto”. Z uwagi na charakter prac wnosimy o zmianę tego wymogu na „wykonaniu lub naprawie nawierzchni boiska o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje o zmianie zapisów SIWZ w tym zakresie. Zmiana z dn. 9 grudnia 2020 – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Kierownik referatu programów unijnych, zamówień publicznych i współpracy

/-/

Katarzyna Borowczyk

(Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona)