



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. (0-62) 747 41 02; (0-62) 740 80 02

tel./fax (0-62) 747 31 02

NIP 617-17-24-794

Jaraczewo, 11 lipca 2011 r.

P-zp.271.9.2011

Do wszystkich uczestników postępowania

W dniu 30 czerwca 2011 roku do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „**Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaraczewo – droga do strzelnicy**”

Pytanie: w nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do SIWZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższa kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego. Produkcję słupów kompozytowych polimerowych reguluje norma europejska PN- EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmocnianych włóknem szklanym- wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ wskazał słupy stalowe ocynkowane typu SO,5/3 Przedsiębiorstwa Elmonter. Stosowanie produktów równoważnych jest jak najbardziej dopuszczalne, jednak muszą one posiadać parametry nie gorsze, niż wskazane przez Zamawiającego. W tym konkretnym przypadku montaż słupów z innego materiału jak wskazany w SIWZ wykracza poza cechy równoważne produktu.

Z ur. WÓJTA

Stanisław ANDRZEJCZAK

.....Zastępca Wójta.

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)