



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 15 lutego 2013 roku

Do Wszystkich Wykonawców nr post.: P- zp.271.2.2013

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P-zp.271.2.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli

W dniu 14 lutego 2013 roku do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące wymienionego postępowania.

Wójt Gminy Jaraczewo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela na zadane pytania odpowiedzi.

Pytanie 1 :

mam pytanie dotyczące przetargu na Salę w Goli:

- ościeżnice standardowe typu FD-1 czy systemowe do drzwi
- "Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2 komorowy z ociekaczem, na szafce - 3szt" w wycenie zastosować tylko zlewozmywak?
- farba silikonowa - jaką grupę cenową przyjąć przy wycenie
- "Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - 37,827m²" - chodzi o tynk mozaikowy?
- prosimy o projekt rozdzielni
- lampa projektor -2szt - o jakie lampy chodzi

Odpowiedź:

- Należy przyjąć do kalkulacji ościeżnice systemowe do drzwi.
- Zgodnie z poz. nr 199 kosztorysu ofertowego należy dokonać wyceny zlewozmywaka wraz z szafką i syfonem podwójnym
- Należy przyjąć grupę cenową do farb pastelowych
- Pozycja kosztorysu ofertowego nr 214 "Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N200 o fakturze nakrapianej lub R 200

o fakturze rustykalnej gr.3mm wyk. Ręcznie na uprzednim przygotowanym podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziome – 37,827 m2 dotyczy powierzchni cokołu przy zastosowaniu tynku mozaikowego.

Projekt rozdzielni zawarty jest w załączniku nr 11 w dokumentacji branży elektrycznej

- Zgodnie z załącznikiem branża elektryczna rys. E2 chodzi o lampy typu projektor BEAM TRIMMER SPOT LIGHT 35W GE.

.....
Z. WÓJTA
(podpis kierownika Zamawiającego)
Zastępca