

Nr KZB 7039/99/2016


**Warunki techniczne
wymiany sieci wodociągowej AC wraz z przyłączami
na terenie m. Gola.**

1. Sieć główna:

- zakres wymiany rurociągu wg specyfikacji przetargowej;
- rurociąg wykonać z rur PCW łączonych na uszczelki o średnicy zgodnej z średnicą istniejącego wodociągu na głębokości min. 1,50 m od p.t. po istniejącej trasie;
- węzły zaprojektować z kształtek żeliwnych lub PCW wraz z blokami oporowymi;
- hydranty p.poż. nadziemne, żeliwne dn=80mm z zasuwą odcinającą zlokalizować w granicy drogi z posesją;
- roboty nawierzchniowe przewidzieć wg. uzgodnienia z administratorem drogi;
- w miejscach kolizji z urządzeniami podziemnymi oraz przy przejściach pod drogami i ciekami wodnymi przewidzieć rury osłonowe stalowe (zamiennie PCW);
- dla posesji zajętych pod kórnik sieci wodociągowej wymienić do istniejących studni wodomierzowych z wymianą wodomierzy na wodomierze sprzężone i połączeniem z istniejącą siecią wewnętrzną.

2. Przyłącza wodociągowe:

- przyłącza wykonać z rur PE 40mm położonych na głębokości minimum 1,40m możliwie po istniejącej trasie;
- przyłącze zakończyć w budynku wodomierzem typu POWOGAZ JS 4-02 wraz z urządzeniem antyskażeniowym;
- podłączenie do sieci ulicznej za pomocą nawiertki z zasuwą domową i skrzynką uliczną;
- nawierzchnię przywrócić do stanu wyjściowego;
- przewidzieć do każdego budynku osobne przyłącze.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak