



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 13 lipca 2017 roku

P-zp.271.01.08.2017

Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu

***Dotyczy postępowania Nr P-zp.271.01.08.2017 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego dla zadania pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gola***

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 12 lipca 2017 r. od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

Czy jest możliwość wymiany rury PCV na rurę PE SDR 17?

Odpowiedź:

Zadanie będące przedmiotem przetargu nieograniczonego należy zrealizować zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. W związku z powyższym Zamawiający nie bierze pod uwagę możliwości zamiany rur PVC na rury PE.

Z up. BURMISTRZA

Stanisław A. Majczak
Zastępca Burmistrza

(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)