

Z- zp 3410/25/2009

W dniu 11 grudnia 2009 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo w miejscowościach Jaraczewo i Wojciechowo. Zgodnie z art. 38 ustawy pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na skierowane pytania.

Treść pytania:

Dlaczego przy budowie chodnika jest zastosowana podbudowa betonowa?

Odpowiedź:

Podbudowę betonową pod chodnik należy przyjąć z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa dowozonego z węzła betoniarskiego.

Treść pytania:

Prosimy o podanie grubości ścianki rur PE.

Odpowiedź:

Grubości ścianki rur PE podane są w SIWZ pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia, Rodzaj zastosowanych materiałów pkt 3 i 4

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)